Pos.	Leistung	Menge	EP (€)	GP (€)
	nicht-tragfähiges Baumsubstrat „corthum® A"; gem. ZTV-Vegtra-Mü „A" 2016 und gem. FLL - Empfehlungen f. Baumpflanzung, PG-Bauweise 1 (2010)			
	Verwendung nicht überbaubares Vegetationssubstrat für den einschichtigen Einbau in offene Baumgruben von Stadt- und Straßenbäumen; mit dauerhafter Stabilität gegen Verrüttlungen; durchwurzelbar bis mindestens 200 cm Tiefe liefern und fachgerecht verdichtungsfrei einbauen entspr. den ZTV-Vegtra-Mü 2016, sowie den FLL Baumpflanzempfehlungen 2010, Bauweise 1	....m³		
	Das Substrat muss folgenden Eigenschaften aufweisen: gemessen bei Verdichtungsgrad 85 % DPr; verdichtungsstabil, korngestuft Körnung 0/16 - 0/32 mm Korngrößenverteilung: gemäß Sieblinienband A Schlämmkorngehalt(d<0,063 mm) 10-20 Masse-% Sandkorngehalt(d=0,063-2mm) > 35 Masse-% Gesamtporenvolumen: > 45 Volumen-% Luftgehalt bei WKmax: > 10 Volumen-% max. Wasserkapazität: > 35 Volumen-% Wasserdurchlässigkeit mod. kF: 0,001 – 0,01 cm/s Wassergehalt bei Lieferung: < w_{Pr}(=ca. 20 Masse-%) pH-Wert: 6,5 - 7,9 Salzgehalt in wässr. Lösung < 200 mg/100g TM Salzgehalt in Gipslösung < 100 mg/100g TM Anteil an organ. Substanz 2,5 -4 Masse-% Schüttdichte lieferfeucht: 1,0 – 1,1 to/m³ (DIN 1097-3) Die Eignung ist durch einen aktuellen geeigneten Prüfbericht eines vom AG anerkannten Prüfinstituts nachzuweisen; Liefernachweis corthum Nordschwarzwald GmbH 76359 Marxzell- Pfaffenrot Tel.: 07248-93 24 60 • Fax: 07248-93 24 62 Email: info@corthum.de Baumgrubengröße m x m x m	……....m³	……	……

Ende gut, alles gut!
corthum